Отчет о суточных параметрах
(24.09.2020 - 22.10.2020)

Объект: Сызрань г, 50 лет Октября пр-кт, д. 77 (ООО "УК "Юго-Запад")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 43651
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т		т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
24.09.2020	21.59	23.79	0.00	-2.20	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	-200.00	-1.60	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
25.09.2020	21.87	23.80	0.00	-1.93	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	-200.00	-1.70	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
26.09.2020	21.80	24.22	0.00	-2.41	0.00	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	-200.00	-1.83	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
27.09.2020	22.14	24.23	0.00	-2.09	0.00	1.93	0.00	0.00	1.93	0.00	-200.00	-1.93	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
28.09.2020	21.99	23.46	0.00	-1.47	0.00	0.90	0.00	0.00	0.89	0.00	-200.00	-0.89	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
29.09.2020	21.17	23.59	0.00	-2.42	0.00	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00	-199.17	-0.96	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
30.09.2020	21.79	23.46	0.00	-1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
01.10.2020	21.63	23.47	0.00	-1.85	0.00	0.27	0.00	0.00	0.26	0.00	-200.00	-0.26	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
02.10.2020	20.80	23.15	0.00	-2.35	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	-200.00	-0.90	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
03.10.2020	21.55	23.13	0.00	-1.58	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	-200.00	-0.33	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
04.10.2020	21.76	23.59	0.00	-1.83	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	-200.00	-0.77	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
05.10.2020	20.55	22.73	0.00	-2.17	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	-200.00	-0.11	7.00	4.00	0.000	0.000	24.0	*
06.10.2020	21.16	23.05	0.00	-1.89	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	0.00	-200.00	-0.21	0.05	4.00	0.000	0.000	24.0	*
07.10.2020	21.47	23.57	0.00	-2.10	0.00	0.44	0.00	0.00	0.43	0.00	-200.00	-0.43	0.05	4.00	0.000	0.000	24.0	*
08.10.2020	21.41	23.23	0.00	-1.83	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	-200.00	-0.17	0.04	4.00	0.000	0.000	24.0	*
09.10.2020	21.35	24.11	0.00	-2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.04	4.00	0.000	0.000	24.0	*
10.10.2020	21.04	23.81	0.00	-2.77	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-200.00	-0.01	0.04	4.00	0.000	0.000	24.0	*
11.10.2020	21.22	23.62	0.00	-2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.04	4.00	0.000	0.000	24.0	*
12.10.2020	21.75	23.76	0.00	-2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.05	0.01	0.000	0.000	24.0	*
13.10.2020	21.33	23.82	0.00	-2.49	0.03	0.26	0.00	0.03	0.26	0.00	-162.22	-0.23	0.04	1.01	0.000	0.000	24.0	*
14.10.2020	62.32	39.13	0.00	23.19	28.85	37.27	0.00	28.34	37.00	0.00	-26.50	-8.66	4.04	3.83	0.655	0.000	24.0	*
15.10.2020	61.26	34.96	0.00	26.30	51.64	64.51	0.00	50.74	64.14	0.00	-23.32	-13.40	3.98	3.76	1.341	0.000	24.0	
16.10.2020	61.57	34.39	0.00	27.19	56.77	57.41	0.00	55.77	57.09	0.00	-2.33	-1.31	3.78	3.50	1.515	0.000	24.0	
17.10.2020	62.42	34.51	0.00	27.91	56.86	56.00	0.00	55.84	55.68	0.00	0.28	0.16	3.85	3.57	1.558	0.000	24.0	
18.10.2020	62.31	34.40	0.00	27.91	58.38	57.47	0.00	57.34	57.15	0.00	0.34	0.19	3.83	3.54	1.600	0.000	24.0	
19.10.2020	62.55	34.15	0.00	28.40	56.67	56.08	0.00	55.65	55.77	0.00	-0.21	-0.12	3.83	3.56	1.580	0.000	24.0	
20.10.2020	62.18	33.16	0.00	29.02	56.30	55.46	0.00	55.30	55.17	0.00	0.24	0.13	3.80	3.54	1.604	0.000	24.0	
21.10.2020	63.19	32.71	0.00	30.48	55.75	54.96	0.00	54.73	54.68	0.00	0.09	0.05	3.75	3.48	1.668	0.000	24.0	
22.10.2020	65.89	32.95	0.00	32.93	55.74	55.01	0.00	54.63	54.73	0.00	-0.18	-0.10	3.83	3.56	1.799	0.000	24.0	
Средние:	34.24	26.96	0.00	7.28	---	---	---	---	---	---	-124.59	---	4.11	3.63	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	476.97	506.58	0.00	468.37	503.78	0.00	---	-35.41	---	---	13.320	0.000	696.0	

2162

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
23.09.2020	158964.67	157139.97	683.97	154681.65	155334.69	-677.12	4428.621	3.447	56792.9
22.10.2020	159441.64	157646.55	683.97	155150.03	155838.47	-677.12	4441.941	3.447	57488.9
Итого:	476.97	506.58	0.00	468.37	503.78	0.00	13.320	0.000	696.0

Представитель абонента

_____

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»

Представитель энергоснабжающей организации

ГОСЭНЕРГОИНСПЕКЦИИ
ПО ГОРОДУ СЫЗРАНЬ

_____