Отчет о суточных параметрах теплоснабжения
(22.02.2020 - 23.03.2020)

Объект: Сызрань г, Гагарина пр-кт, д. 47 (133, ООО "УК "Центр")
Прибор: СПТ943 Заводской номер: 50244
Точка измерения: ТВ1

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qг	Ти	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
22.02.2020	72.96	36.59	0.00	36.37	116.95	113.88	0.00	114.17	113.15	0.00	0.90	3.52	3.94	4.152	0.000	24.0	
23.02.2020	73.49	36.59	0.00	36.91	121.77	118.57	0.00	118.83	117.81	0.00	0.86	3.50	3.93	4.385	0.000	24.0	
24.02.2020	70.98	35.90	0.00	35.08	114.35	111.41	0.00	111.76	110.73	0.00	0.93	3.53	3.93	3.920	0.000	24.0	
25.02.2020	70.42	35.49	0.00	34.92	114.17	111.25	0.00	111.62	110.59	0.00	0.93	3.54	3.93	3.896	0.000	24.0	
26.02.2020	72.37	36.74	0.00	35.63	121.77	118.66	0.00	118.92	117.90	0.00	0.86	3.51	3.94	4.236	0.000	24.0	
27.02.2020	71.49	37.03	0.00	34.46	120.80	117.76	0.00	118.03	116.99	0.00	0.88	3.51	3.94	4.066	0.000	24.0	
28.02.2020	65.57	34.29	0.00	31.28	102.33	99.79	0.00	100.32	99.23	0.00	1.09	3.61	3.95	3.136	0.000	24.0	
29.02.2020	66.24	33.38	0.00	32.85	101.57	98.94	0.00	99.54	98.42	0.00	1.13	3.64	3.96	3.268	0.000	24.0	
01.03.2020	71.95	36.68	0.00	35.27	119.33	116.23	0.00	116.56	115.49	0.00	0.92	3.54	3.96	4.109	0.000	24.0	
02.03.2020	70.20	36.20	0.00	34.00	115.46	112.53	0.00	112.89	111.83	0.00	0.95	3.57	3.96	3.837	0.000	24.0	
03.03.2020	69.13	35.81	0.00	33.31	111.69	108.89	0.00	109.28	108.23	0.00	0.97	3.59	3.96	3.639	0.000	24.0	
04.03.2020	68.12	34.05	0.00	34.08	101.57	98.94	0.00	99.44	98.40	0.00	1.05	3.61	3.94	3.387	0.000	24.0	
05.03.2020	69.25	34.91	0.00	34.34	107.97	105.18	0.00	105.63	104.57	0.00	1.01	3.55	3.91	3.626	0.000	24.0	
06.03.2020	68.71	33.97	0.00	34.74	102.98	100.28	0.00	100.78	99.73	0.00	1.04	3.54	3.87	3.499	0.000	24.0	
07.03.2020	68.35	33.92	0.00	34.43	102.83	100.16	0.00	100.65	99.61	0.00	1.04	3.55	3.89	3.464	0.000	24.0	
08.03.2020	65.70	32.04	0.00	33.67	91.96	89.54	0.00	90.15	89.10	0.00	1.17	3.65	3.93	3.033	0.000	24.0	
09.03.2020	66.16	33.62	0.00	32.54	101.10	98.55	0.00	99.08	98.02	0.00	1.08	3.58	3.90	3.223	0.000	24.0	
10.03.2020	65.70	33.95	0.00	31.74	103.52	100.97	0.00	101.49	100.42	0.00	1.06	3.57	3.89	3.220	0.000	24.0	
11.03.2020	65.37	33.96	0.00	31.41	99.47	96.99	0.00	97.53	96.46	0.00	1.10	3.64	3.95	3.062	0.000	24.0	
12.03.2020	65.53	33.30	0.00	32.23	91.87	89.49	0.00	90.07	89.03	0.00	1.17	3.74	4.01	2.901	0.000	24.0	
13.03.2020	65.36	33.64	0.00	31.72	95.54	93.11	0.00	93.67	92.62	0.00	1.14	3.73	4.02	2.969	0.000	24.0	
14.03.2020	65.33	32.59	0.00	32.73	88.57	86.22	0.00	86.85	85.79	0.00	1.23	3.73	3.99	2.841	0.000	24.0	
15.03.2020	64.81	31.66	0.00	33.16	86.56	84.24	0.00	84.90	83.84	0.00	1.26	3.71	3.97	2.813	0.000	24.0	
16.03.2020	66.47	31.22	0.00	35.24	86.30	83.90	0.00	84.57	83.51	0.00	1.26	3.71	3.97	2.979	0.000	24.0	
17.03.2020	65.68	31.81	0.00	33.87	90.69	88.25	0.00	88.90	87.83	0.00	1.21	3.81	4.08	3.009	0.000	24.0	
18.03.2020	65.37	31.97	0.00	33.40	89.43	87.04	0.00	87.69	86.62	0.00	1.23	3.94	4.20	2.927	0.000	24.0	
19.03.2020	65.33	32.71	0.00	32.62	92.22	89.81	0.00	90.43	89.36	0.00	1.19	3.89	4.16	2.947	0.000	24.0	
20.03.2020	65.63	33.45	0.00	32.17	95.25	92.80	0.00	93.38	92.31	0.00	1.15	3.84	4.13	3.002	0.000	24.0	
21.03.2020	65.82	33.29	0.00	32.53	96.47	93.97	0.00	94.57	93.48	0.00	1.16	3.77	4.06	3.075	0.000	24.0	
22.03.2020	70.30	35.07	0.00	35.23	108.80	105.95	0.00	106.38	105.33	0.00	0.99	3.74	4.11	3.746	0.000	24.0	
23.03.2020	72.62	36.48	0.00	36.14	120.72	117.56	0.00	117.87	116.82	0.00	0.90	3.66	4.09	4.258	0.000	24.0	
Средние:	68.08	34.27	0.00	33.81	---	---	---	---	---	---	1.06	3.65	3.98	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	3214.03	3130.83	0.00	3145.97	3113.23	0.00	---	---	---	106.623	0.000	744.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qг	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч
21.02.2020	136968.53	146841.18	95.34	133008.56	145593.30	95.34	5144.739	-0.944	46065.7
23.03.2020	140182.56	149972.01	95.34	136154.54	148706.53	95.34	5251.362	-0.944	46809.7
Итого:	3214.03	3130.83	0.00	3145.97	3113.23	0.00	106.623	0.000	744.0

Представитель абонента

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
ГРУППА ТЕПЛОИНСПЕКЦИИ
ПО ГОРОДУ СЫЗРАНЬ

Представитель энергоснабжающей организации

$P_2 > P_1$?
проверить подключение.