

Отчет о суточных параметрах  
(16.10.2020 - 22.10.2020)


Объект: Сызрань г, Гагарина пр-кт, д. 47 (МУП "ГУК")  
 Прибор: СПТ943 Заводской номер: 50244  
 Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qf	HC	
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	Т	Т	Т		кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	
16.10.2020	54.64	25.68	0.00	28.95	13.14	9.32	0.00	12.95	9.29	0.00	32.92	2.71	3.33	0.371	0.000	24.0	*
17.10.2020	62.59	24.91	0.00	37.68	20.36	18.89	0.00	20.00	18.84	0.00	5.96	3.28	3.35	0.753	0.000	24.0	*
18.10.2020	61.96	23.74	0.00	38.22	18.66	17.84	0.00	18.33	17.80	0.00	2.94	3.25	3.32	0.700	0.000	24.0	*
19.10.2020	62.83	24.32	0.00	38.51	19.78	18.31	0.00	19.42	18.26	0.00	6.13	3.26	3.33	0.746	0.000	24.0	*
20.10.2020	61.88	23.46	0.00	38.42	17.74	17.27	0.00	17.43	17.23	0.00	1.13	3.23	3.30	0.669	0.000	24.0	*
21.10.2020	61.85	22.76	0.00	39.09	14.90	14.41	0.00	14.63	14.38	0.00	1.73	3.20	3.25	0.571	0.000	24.0	*
22.10.2020	64.39	22.75	0.00	41.64	16.01	15.48	0.00	15.71	15.45	0.00	1.67	3.27	3.33	0.653	0.000	24.0	*
Средние:	61.45	23.94	0.00	37.50	---	---	---	---	---	---	7.50	3.17	3.32	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	120.59	111.53	0.00	118.46	111.25	0.00	---	---	---	---	4.464	0.000	168.0

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qf	HC
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ч
15.10.2020	143788.29	153414.84	95.34	139691.36	152130.04	95.34	5358.094	-0.944	51753.7
22.10.2020	143908.88	153526.38	95.34	139809.82	152241.29	95.34	5362.558	-0.944	51921.7
Итого:	120.59	111.53	0.00	118.46	111.25	0.00	4.464	0.000	168.0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

\_\_\_\_\_